

李敏 2025.11.03

行程信息

行程编号：66123120\_20251103083223

设备信息

单位名称：GCP中心药房	设备编号：66123120	探头名称：阴凉01
开始时间：2025-10-01 00:09:30	结束时间：2025-10-31 23:54:30	采集间隔：900秒

记录结果

最高温度：16.8℃ @ 2025-10-30 04:24:30	最低温度：14.9℃ @ 2025-10-22 10:24:30	平均温度：15.6℃
最高湿度：63% @ 2025-10-16 10:54:30	最低湿度：41% @ 2025-10-29 20:24:30	平均湿度：47%
记录序列号：66123120001	记录总点数：2976	记录总时长：30天23时45分0秒

温度、湿度曲线

